



## VKF Technische Auskunft Nr. 40417

**Inhaber /-in**

Rockpanel  
Konstruktieweg 2  
6040JD Roermond  
Niederlande

**Hersteller /-in****Gruppe**

101 - Fassadenbekleidungen, -elemente und -verputze

**Produkt**

ROCKPANEL A2 8 MM FINISH COLOURS / PROTECTPLUS

**Beschreibung**

Fassadenplatte aus kunstharzgebundenen Mineralfasern, einseitig kaschiert mit Farbbeschichtung, RD=1170kg/m<sup>3</sup>, D=8mm

**Anwendung**

RF1

**Unterlagen**

MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '243852' (16.12.2024), Prüfbericht '241806' (06.08.2024), Prüfbericht '244008' (24.10.2024), Klassifizierungsbericht '245740' (17.12.2024); ETA-Danmark A/S, Nordhavn: ETA 'ETA-24/0910' (28.01.2025), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0764-CPR-0388' (29.01.2025); Herstellerin: Leistungserklärung '0764-CPR-0388 – DE – vs01' (29.01.2025)

**Prüfbestimmungen**

EN 13823; EN ISO 1716

**Beurteilung**

Brandverhalten A2 - s1, d0

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2031

**Ausstellungsdatum**

27.02.2026

**Ersetzt Dokument vom**

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

